

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Na Plzeňce, parc. 579/1, 582/3, 581, 584/5, 584/2


PSČ, místo: Praha

K.ú., parcelní č.: Smíchov (729051), 579/1, 582/3, 581, 584/5, 58...

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 13236

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 67,1

Velmi
úsporná

B

← 101

Úsporná

C

← 134

Méně úsporná

D

← 193

Nehospodárná

E

← 251

Velmi
nehospodárná

F

← 310

Mimořádně
nehospodárná

G


A
57.9

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 609

■ elektřina: 365.2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.33 W/(m²·K)

B



Měrná potřeba tepla
na vytápění

22.6 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

73.7 kWh/(m²·rok)

B



Vytápění

29.1 kWh/(m²·rok)

A



Chlazení

0.15 kWh/(m²·rok)

-



Nucené větrání

1.81 kWh/(m²·rok)

B



Úprava vlhkosti

-

-



Příprava teplé vody

40.0 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

2.59 kWh/(m²·rok)

B

Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**